

Herstellereklärung zum Einsatz von AS Leuchten in IFS zertifizierten Betrieben (IFS 6)


Hiermit bestätigen wir, dass die in der angehängten Tabelle aufgeführten Leuchten nach den Grundsätzen des International Food Standard 6 entwickelt und produziert werden. Dies gilt vor allem in den Punkten Splitterschutz, Ablagerung von Verunreinigungen und hygienischer Reinigung der Leuchten.

Die aufgeführten Leuchten können somit in Lebensmittel verarbeitenden Betrieben eingesetzt werden und lassen eine positive IFS-Zertifizierung im Rahmen der Einbindung der Beleuchtung in die gesamte Anlage erwarten.

Da eine erfolgreiche Zertifizierung situationsabhängig ist und in der Gesamtheit des Betriebes vorgenommen wird, prüfen Sie bitte den jeweiligen Leuchtentyp in Bezug auf den jeweiligen Einsatzbereich.

Weitere Beleuchtungslösungen können wir auf Anfrage anbieten.

Mit freundlichen Grüßen



AS LED LIGHTING
GMBH
SEESHAUPTER STR. 2
82377 PENZBERG

Andreas Thum

Anlage

Anlage zu

Herstellererklärung zum Einsatz von AS Leuchten in IFS zertifizierten Betrieben (IFS 6)

Produktionsbereich	Schutzart	Leuchtentyp	Zertifikate
Unverpackte Produkte	IP54	PSL mit PC-Abdeckung	CE, DIN 18032-3, DIN 57710 Teil 13 (Ballwurfsicherheit)
	IP65	TGL mit PC- Abdeckung	CE, ENEC
	IP54	HCL mit PC-Abdeckung	CE, ENEC
	IP42	HRL mit PC-Abdeckung	CE
	IP65	SHL mit PC-Abdeckung	CE
Verpackung & Lagerung von Rohwaren	IP54	PSL mit PC-Abdeckung	CE, DIN 18032-3, DIN 57710 Teil 13 (Ballwurfsicherheit)
	IP65	TGL mit PC- Abdeckung	CE, ENEC
	IP54	HCL mit PC-Abdeckung	CE, ENEC
	IP42	HRL mit PC-Abdeckung	CE
	IP65	SHL mit PC-Abdeckung	CE
Verarbeitung Rohwaren	IP54	PSL mit PC-Abdeckung	CE, DIN 18032-3, DIN 57710 Teil 13 (Ballwurfsicherheit)
	IP65	TGL mit PC- Abdeckung	CE, ENEC
	IP54	HCL mit PC-Abdeckung	CE, ENEC
	IP42	HRL mit PC-Abdeckung	CE
	IP65	SHL mit PC-Abdeckung	CE
Lagerung verpackter Ware	IP54	PSL mit PC&PMMA-Abdeckung	CE, DIN 18032-3, DIN 57710 Teil 13 (Ballwurfsicherheit)
	IP65	TGL mit PC&PMMA-Abdeckung	CE, ENEC

Produktionsbereich	Schutzart	Leuchtentyp	Zertifikate
	IP54	HCL mit PC&PMMA- Abdeckung	CE, ENEC
	IP42	LBL mit PMMA- Abdeckung	CE
		HRL mit PC-Abdeckung	CE
	IP65	SHL mit PMMA- Abdeckung	CE
Umkleideräume	IP40	AML PMMA- Abdeckung	CE
	IP40	ASL PMMA-Abdeckung	CE
	IP40	ECL-one PMMA- Abdeckung	CE
	IP40	EEL mit PMMA- Abdeckung	CE
	IP40	ESL PMMA-Abdeckung	CE
	IP40	EKL PMMA-Abdeckung	CE
	IP65	TGL PC-Abdeckung	CE, ENEC